

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург, начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащённость жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Октябрь 2024 года по ул. Лукиных дом 20.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Октябрь	66,789	2482,54

Расход теплоносителя за период с 19.09.2024 по 25.10.2024, отражен в карточке за Октябрь 2024 года.

Площадь жилых помещений (1-144) – 7 403,9 м²

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м² площади:

$$66,789 / 7\,403,9\text{ м}^2 \approx 0,009021\text{ Гкал на }1\text{ м}^2$$

Пример расчета для помещения площадью 35,4 м².

Расчет платы по строке «Отопление»: $0,009021\text{ Гкал} * 35,4\text{ м}^2 \approx 0,3193434\text{ Гкал}$

$$0,3193434\text{ Гкал} * 2482,54\text{ руб.} = 798,78\text{ руб.}$$

Отчет о суточных параметрах
(26.09.2024 0:00:00 - 25.10.2024 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Лукинских ул, д. 20 (ООО "УК "Соловьи")
Прибор: СПТ944 Заводской номер: 2440
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП-3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 M3	V2 M3	V3 M3	M1 T	M2 T	M3 T	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	QIV Гкал	Qg Гкал	txb °C	Pxв кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	
26.09.2024	68.94	44.81	28.39	24.13	101.23	100.74	0.00	99.06	99.77	0.00	3.89	2.47	4.00	2.403	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
27.09.2024	68.81	45.05	28.97	23.76	91.73	91.33	0.00	89.77	90.44	0.00	3.65	2.91	4.00	2.124	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
28.09.2024	69.03	45.07	29.23	23.96	93.89	93.44	0.00	91.87	92.53	0.00	3.42	2.82	4.00	2.197	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
29.09.2024	68.58	44.27	29.36	24.31	97.94	96.86	0.00	95.27	95.95	0.00	3.04	2.56	4.00	2.310	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
30.09.2024	68.41	46.21	29.75	22.20	98.56	98.13	0.00	96.48	97.13	0.00	3.46	2.82	4.00	2.129	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
01.10.2024	68.85	45.63	29.83	23.22	92.30	91.89	0.00	90.33	90.98	0.00	3.43	2.78	4.00	2.094	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
02.10.2024	68.05	44.60	29.67	23.46	94.01	93.59	0.00	92.04	92.70	0.00	2.87	2.52	4.00	2.161	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
03.10.2024	68.07	43.69	29.83	24.38	94.70	94.24	0.00	92.71	93.37	0.00	2.48	2.26	4.00	2.253	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
04.10.2024	68.37	44.50	30.03	23.87	94.39	93.93	0.00	92.39	93.04	0.00	2.96	2.59	4.00	2.199	0.000	0.00	0.00	23.6	23.6		
05.10.2024	69.08	45.11	30.17	23.97	100.16	99.62	0.00	98.00	98.65	0.00	3.30	2.78	4.00	2.354	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
06.10.2024	68.81	44.89	30.00	23.91	100.71	100.13	0.00	98.56	99.17	0.00	3.36	2.50	4.00	2.351	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
07.10.2024	68.82	45.65	30.21	23.17	109.83	109.17	0.00	107.48	108.09	0.00	3.59	2.96	4.00	2.496	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
08.10.2024	69.06	45.68	30.33	23.38	97.24	96.68	0.00	95.15	95.72	0.00	3.65	2.82	4.00	2.224	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
09.10.2024	69.83	45.70	30.35	24.13	106.58	105.90	0.00	104.24	104.84	0.00	3.25	2.68	4.00	2.502	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
10.10.2024	74.67	44.99	30.70	29.68	107.62	106.63	0.00	104.95	105.60	0.00	3.53	2.95	4.00	3.123	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
11.10.2024	78.06	46.92	30.85	31.14	122.00	120.72	0.00	118.73	119.46	0.00	3.49	3.23	4.00	3.691	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
12.10.2024	78.40	46.36	30.90	32.03	116.56	115.33	0.00	113.41	114.15	0.00	3.36	3.04	4.00	3.638	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
13.10.2024	75.13	43.97	30.42	31.16	116.06	114.96	0.00	113.14	113.89	0.00	3.39	3.17	4.00	3.533	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
14.10.2024	70.71	44.78	30.35	25.93	120.58	119.77	0.00	117.87	118.63	0.00	3.52	3.17	4.00	3.085	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
15.10.2024	69.95	45.23	40.49	24.72	126.02	125.24	0.19	123.25	124.02	0.19	3.64	3.18	4.00	3.063	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0		
16.10.2024	70.72	45.15	29.38	25.57	125.10	124.31	0.00	122.29	123.11	0.00	3.77	3.29	4.00	3.139	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
17.10.2024	70.02	44.70	29.28	25.32	122.33	121.60	0.00	119.63	120.44	0.00	3.51	3.01	4.00	3.032	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
18.10.2024	69.12	44.80	29.39	24.32	120.63	119.96	0.00	118.03	118.81	0.00	3.50	3.08	4.00	2.864	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
19.10.2024	70.44	43.35	35.69	27.09	119.44	118.65	0.15	116.78	117.58	0.15	3.47	3.04	4.00	3.164	0.006	0.00	0.00	24.0	24.0		
20.10.2024	68.93	43.21	30.19	25.72	129.21	128.46	0.00	126.44	127.30	0.00	3.35	3.06	4.00	3.243	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
21.10.2024	69.07	45.06	31.17	24.01	123.95	123.30	0.01	121.29	122.11	0.01	3.79	3.28	4.00	2.917	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	*	
22.10.2024	69.01	45.88	36.89	23.13	129.00	128.35	0.22	126.23	127.07	0.22	3.87	3.39	4.00	2.937	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0		
23.10.2024	67.99	45.44	30.25	22.54	120.29	119.68	0.00	117.73	118.52	0.00	3.95	3.28	4.00	2.790	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
24.10.2024	69.16	45.54	30.25	23.62	113.59	113.03	0.00	111.14	111.91	0.00	4.09	3.16	4.00	2.623	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
25.10.2024	68.88	45.08	30.22	23.80	120.55	119.96	0.00	117.97	118.80	0.00	3.62	3.18	4.00	2.804	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
Средние:	70.10	45.04	30.75	25.05	3305.60	3285.60	0.57	3232.24	3253.77	0.57	3.47	2.93	4.00	81.445	0.024	0.00	0.00	719.6	719.6		
Итого:																					

Дата	V1 M3	V2 M3	V3 M3	M1 T	M2 T	M3 T	QIV Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнар ч
25.09.2024	163369.65	157124.11	2545.96	158543.84	155409.62	2495.46	5619.478	161.336	59969.3	48885.5
25.10.2024	166675.25	160409.71	2546.53	161776.08	158663.40	2496.03	5700.923	161.360	60688.9	49605.1
Итого:	3305.60	3285.60	0.57	3232.24	3253.77	0.57	81.445	0.024	719.6	719.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Бюджет: Екатеринбург г, Лукинских ул, д. 20 (ООО "Созвездие")
 № объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18°C
 инсталляция: СПТ944, SN: 2440, ТВ1; dtMin = 3°C
 места на приборах: УУТЭ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая 4ч. 19мин.
 вид ресурса: ЦО+ГВС Допустимое отклонение времени:
 вид нагрузки: ЦО+ГВС Qгвс = 0,0464Гкал/ч

Дата	Температура, °C			Объем, м3			Масса, т					Кол-во теплоты, Гкал		Тнон, ч	Трасч, ч	Тэл, ч	Тф, ч	Причина перерасч.	Вид перерыва подачи ресурса/ Причина обнуления	Режим работы	
	t1	t2	dt	V1	V2	dV	M1	M2	%	dM	dMрасч.	Qфакт.	Qрасч.								
26.08.2024	25,52	60,30	-34,77	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	13,1239500	0,000	0,7374200	24,00	24,00				1.7	0<t<30, Q=0 и t<const	Лето
27.08.2024	25,55	64,07	-38,52	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	13,9072400	0,000	0,7912300	24,00	24,00				1.7	0<t<30, Q=0 и t<const	Лето
28.08.2024	25,70	63,41	-37,72	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	13,4580500	0,000	0,7778600	24,00	24,00				1.7	0<t<30, Q=0 и t<const	Лето
29.08.2024	25,72	62,94	-37,22	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	14,4090900	0,000	0,8398400	24,00	24,00				1.7	0<t<30, Q=0 и t<const	Лето
30.08.2024	25,73	62,88	-37,15	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	14,8138000	0,000	0,8601500	24,00	24,00				1.7	0<t<30, Q=0 и t<const	Лето
31.08.2024	25,57	59,54	-33,97	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	12,9124200	0,000	0,7349500	24,00	24,00				1.7	0<t<30, Q=0 и t<const	Лето
01.09.2024	25,71	64,88	-39,16	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	16,1717800	0,001	0,9593300	24,00	24,00						Лето
02.09.2024	49,89	37,83	12,06	7,40	0,00	7,400	7,32	0,00	171,61	7,319	13,5995400	0,031	0,6803800	24,00	24,00						Лето
03.09.2024	57,06	28,44	28,62	12,70	0,00	12,700	12,51	0,00	3,84	12,510	12,2697300	0,331	0,6810400	24,00	24,00						Лето
04.09.2024	60,80	27,86	32,94	13,84	0,00	13,840	13,61	0,00	4,37	13,609	13,3117200	0,438	0,7857100	24,00	24,00						Лето
05.09.2024	59,50	27,60	31,90	13,26	0,00	13,260	13,05	0,00	3,96	13,046	12,7875400	0,410	0,7412500	24,00	24,00						Лето
06.09.2024	58,73	27,41	31,32	13,42	0,00	13,420	13,21	0,00	4,22	13,212	12,9328000	0,402	0,7351600	24,00	24,00						Лето
07.09.2024	60,61	27,58	33,04	16,29	0,00	16,290	16,02	0,00	6,17	16,020	15,5259500	0,521	0,9165700	24,00	24,00						Лето
08.09.2024	61,80	27,74	34,06	17,45	0,00	17,450	17,15	0,00	7,01	17,148	16,5468500	0,579	0,9389400	24,00	24,00						Лето
09.09.2024	59,19	27,76	31,43	13,05	0,00	13,050	12,84	0,00	3,42	12,842	12,6225500	0,396	0,7264400	24,00	24,00						Лето
10.09.2024	59,29	27,81	31,47	13,45	0,00	13,450	13,24	0,00	4,21	13,237	12,9586300	0,407	0,7433500	24,00	24,00						Лето
11.09.2024	52,74	27,22	25,51	9,53	0,00	9,530	9,41	0,00	105,48	9,410	14,3730400	0,228	0,7525800	24,00	24,00				1.7	Отключение задано вручную	Лето
12.09.2024	62,28	27,38	34,90	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	13,5788600	0,000	0,7377700	24,00	24,00				1.7	Отключение задано вручную	Лето
13.09.2024	62,59	27,23	35,36	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	11,0721900	0,000	0,6276400	24,00	24,00						Лето
14.09.2024	59,96	28,35	31,61	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	20,1992300	0,000	1,2156000	24,00	24,00						Лето
15.09.2024	61,79	29,14	32,65	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	23,2199000	0,000	1,3556700	24,00	24,00						Лето
16.09.2024	57,90	29,39	28,51	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	19,0873000	0,000	1,0915900	24,00	24,00						Лето
17.09.2024	61,23	29,09	32,14	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	17,6603300	0,000	0,9678000	24,00	24,00						Лето
18.09.2024	63,70	28,42	35,27	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00		0,000	12,3926000	0,000	0,7010200	24,00	24,00						Лето
19.09.2024	67,21	48,38	18,84	0,00	39,92	-39,920	0,00	39,48	233,65	-39,479	6,6415400	0,000	0,0000000	24,00	24,00						Зима
20.09.2024	67,15	47,63	19,52	0,00	92,75	-92,750	0,00	91,74	200,00	-91,741	0,0000000	0,000	0,0000000	24,00	24,00						Зима
21.09.2024	66,94	45,99	20,95	0,00	99,13	-99,130	0,00	98,13	200,00	-98,134	0,0000000	0,000	0,0000000	24,00	24,00						Зима
22.09.2024	68,18	45,55	22,63	0,00	105,00	-105,000	0,00	103,96	200,00	-103,956	0,0000000	0,000	0,0000000	24,00	24,00						Зима
23.09.2024	68,02	45,85	22,17	0,00	115,53	-115,530	0,00	114,37	200,00	-114,370	0,0000000	0,000	0,0000000	24,00	24,00						Зима
24.09.2024	66,44	44,46	21,98	24,34	104,12	-79,780	23,85	103,12	124,87	-79,275	0,0000000	0,639	0,6386100	24,00	24,00						Зима
25.09.2024	67,04	44,82	22,23	112,83	112,38	0,450	110,54	111,30	0,59	-0,764	0,0000000	2,442	2,4417100	24,00	24,00				1.14	dV:dM<0	Зима
среднее	53,53	40,22	13,31						86,68												
того				267,56	668,83	-401,270	262,74	662,11		-399,364	359,5766	6,824	23,2475	744,00	744,00						
													dQ =	16,4234							

показания в энергобиллинг

Дата предыдущих показаний	Начало периода показаний	Конiec периода показаний	Заводской номер прибора учёта	Тип прибора учёта	Адрес объекта (справочно)	Вид нагрузки	Количество потребленной тепловой энергии, Гкал	Количество потребленного теплоносителя, т	Время наработки прибора учёта, ч	Показания, Гкал	Показания, м3
3.09.2024	26.08.2024	25.09.2024	2440	СПТ944	Екатеринбург г, Лукинских ул, д. 20	ЦО+ГВС	23,2475	359,5766	744,00	5619,478	3134,220
							За период штатной работы (1С):	23,2475	359,5766	744,00	
							За период нештатной работы (1С):				

речисля перерасчёта

ТВ1, (ЦО+ГВС)
 1.7 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчёт не производится)
 1.14 - Обнуление dV

отклонения Qфакт от Qср в периоде: 326%

представитель абонента


 (Должность, Фамилия И.О.)

 (Подпись)

представитель теплосети

 (Должность, Фамилия И.О.)

 (Подпись)

 АО «Энергосбыт Плюс»
 Сидоров Дмитрий Олегович
 26.09.2024 15:45:27